Multi PCSK

Modularidad.

Mantenimiento sencillo.

Hasta 4 entradas DC independientes.

Soporte avanzado de red.

Compatible con todas las tecnologías de baterías.



Freemaq Multi PCSK



| TALLA | | 2 | 3 | 4 | | |
|---------------------------------|---|---|--|---------------------|----------|--|
| REFERENCIAS | | FP2575K2 | FP3865K3 | FP5150K2 | FP5150K4 | |
| | Potencia de salida AC (kVA/kW) @35 °C [1] | 2575 | 3865 | 5150 | | |
| | Potencia de salida AC (kVA/kW) @40 °C [1] | 2470 | 3705 | 4940 | 40 | |
| | Potencia de salida AC (kVA/kW) @50 °C [1] | 2260 | 3390 | 4520 | | |
| | Corriente máxima de salida AC (A) @35 °C | 2065 | 3097 | 41 | 30 | |
| DC | Tensión de operación de red (kV) | 720 V ±10% | | | | |
| | Frecuencia de operación de red (Hz) | 50 / 60 Hz | | | | |
| | Distorsión armónica de corriente (THDi) | <3% según IEEE519 | | | | |
| | Factor de potencia (cosφ) [2] | 0.5 capacitivo 0.5 inductivo | | | | |
| | Compensación de potencia reactiva | Operación en cuatro cuadrantes | | | | |
| | Rango de tensión DC a plena potencia [3] | 1019 V – 1500 V | | | | |
| | Tensión máxima DC | 1500 V | | | | |
| | Rizado de Tensión DC | <3% | | | | |
| | Corriente continua máxima DC (A) | 1289 | 1289 | 2579 | 1289 | |
| | Corriente máxima de cortocircuito DC (kA) | 500 kA co | on una constante de tien | e de tiempo de 1 ms | | |
| | Tecnología de baterías | Compatible con todo tipo de baterías. Requiere sistema BMS | | | | |
| EFICIENCIA Y | Eficiencia máxima (η) | 98.84% | 98.87% | 98,94% | | |
| ALIMENTACIÓN AUXILIAR | CEC (ŋ) | 98,34% | 98,49% | 98,51% | | |
| ARMARIO | Dimensiones [An. x Pr. x Al.] (ft) | - | 9,8 x 6,5 x 7,5 | | | |
| | Dimensiones [An. x Pr. x Al.] (m) | 3,0 x 2,0 x 2,3 | | | | |
| | Peso (lbs) | 8600 | 9700 | 10365 | | |
| | Peso (kg) | 3900 | 4400 | 4700 | | |
| | Tipo de ventilación | Refrigeración por aire forzado | | | | |
| ENTORNO INTERFAZ DE CONTROL | Grado de protección | NEMA 3R / IP55 | | | | |
| | Rango de temperatura de operación [4] | De -25 °C a +60 °C (reducción de potencia si >35 °C) | | | | |
| | Humedad relativa de operación | De 4% a 100% sin condensación | | | | |
| | Rango de temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C | | | | |
| | Altitud máxima (sobre el nivel del mar) [5] | 2000 m (reducción de potencia si >2000 m / máximo 4000 m) | | | | |
| | Protocolo de comunicación | Modbus TCP | | | | |
| | _ | | Opcional | | | |
| | Interruptor ON/OFF con llave | | Estándar | | | |
| PROTECCIONES | Protección contra fallos a tierra | Dispositivo de monitorización de aislamiento | | | | |
| | Control de humedad | 2.00 | Calefacción activa | | | |
| | Protección y desconexión AC general | Interruptor automático | | | | |
| | Protección y desconexión DC general | Fusibles ultrarra | Fusibles ultrarrápidos, Seccionadores DC motorizados [6] | | | |
| | Protección contra sobretensión | | Tipo 2 para AC y Tipo 1+2 para DC | | | |
| | Seguridad Seguridad | UL 1741 / CSA 22.2 No.1071-16 / IEC 62109-1 / IEC 62109-2 / IEC 62477-1 | | | | |
| CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS | Instalación | NEC 2023 | | | | |
| | Interconexión a la red [7] | UL 1741 SA & SB / IEEE 1547.1 / IEC 62116 / G99 / VDE 4110-4120-4130 / CEI 0-16 NTS 2.1 / EN 50549 | | | | |

NOTAS

- [1] Valores a 1.00-Vac nom y cosφ=1. La potencia máxima de salida AC debe estar limitada para cumplir con el requisito de capacidad P-Q a nivel de inversor de algunos códigos de red. Consultar con Power Electronics las curvas de reducción de potencia y la capacidad de sobrecarga en modo grid forming.
- [2] Consultar los diagramas P-Q disponibles: $Q(kVAr) = \sqrt{(S(kVA)^2 P(kW)^2)}$.
- [3] Consultar con Power Electronics las curvas de reducción de potencia. En caso de sobretensión en la red, la tensión mínima DC variará proporcionalmente con la tensión AC.
- [4] Opción disponible para temperaturas de hasta -35 °C.
- [5] Consultar con Power Electronics para altitudes superiores a 1000 m.
- [6] La desconexión por cortocircuito de la batería debe realizarse en el lado de la batería.
- [7] Consultar con Power Electronics otras normativas / códigos de red aplicables.

El contenido de este documento se actualiza periódicamente. Power Electronics se reserva el derecho de modificar la totalidad o parte de los contenidos de este documento sin previo aviso.

